



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
Смоленской области

Гагаринская межрайонная прокуратура
ул. Мичурина, д. 3, г. Гагарин,
Смоленская область, 215010

24.02.2023 № 01-11-23

На №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об образовании и в
сфере электроэнергетики

Заведующей
МБОУ «Детский сад «Звездочка»

Лютиковой Е.Д.

215010
ул. Гагарина, д. 68
г. Гагарин
Смоленской обл.

В результате проверки, проведенной Гагаринской межрайонной прокуратурой во исполнение задания прокуратуры Смоленской области, в деятельности МБОУ «Детский сад «Звездочка» Гагаринского района Смоленской области выявлены нарушения действующего законодательства.

На основании пунктов 2 и 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28 Закона об образовании образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно пункту 8 части 1 статьи 41 Закона об образовании охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно статье 5 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии обязаны соблюдать требования настоящего федерального закона,

ГА № 100577

Гагаринская межрайонная прокуратура
Смоленской области
№ Прд-20660025-105-23/-20660025

других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок.

Приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 года №6 утверждены «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее по тексту - ПТЭЭП).

Приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н утверждены «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (далее по тексту- ПОТЭУ).

В нарушение п.п.1.2.3, 1.2.7, 1.4.20, 1.4.23 ПТЭЭП отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов МБОУ, прошедший проверку знаний и имеющий соответствующую группу по электробезопасности.

В нарушение п.п.1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП должностные инструкции для должностей (ответственный и заместитель ответственного за электрохозяйство), которые связаны с организацией работ в электроустановках МБОУ, не разработаны.

В нарушение п.п.1.2.6, 1.8.5 ПТЭЭП ответственным за электрохозяйство МБОУ не обеспечивается проверка соответствия однолинейных схем электроснабжения фактическим эксплуатационным, наличие на них отметок о проверке; не представлен комплект исполнительных рабочих однолинейных схем первичных и вторичных электрических соединений электроустановок; однолинейные схемы частично не вывешены в электроустановках.

В нарушение п.п.1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ПОТЭУ, п.п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.14, 2.2.17, 2.2.39, 2.12.12, 2.12.17 ПТЭЭП не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок МБОУ в соответствии с требованиями ПТЭЭП (не установлены сроки обязательных профилактических измерений и испытаний электроустановок с учетом помещений с повышенной опасностью - пищеблок), осмотр электрооборудования (в т.ч. заземляющих устройств, сети освещения, распределительных устройств), очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи; не представлены документы, подтверждающие выполнение ремонтов электрооборудования и аппаратов (записи о проведенных работах при ремонтах в паспортах оборудования или ремонтном журнале).

В нарушение п.п.1.2, 1.4, 1.5 ПОТЭУ отсутствует «Журнал учета и содержания средств защиты».

В нарушение п.3.13 ПОТЭУ, п.п.1.2.6, 1.7.2 ПТЭЭП распоряжением руководителя образовательного учреждения не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок МБОУ.

В нарушение п.п.1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП не представлен «Журнал учета электрооборудования» с перечислением основного электрооборудования с

указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (с приложением инструкций по эксплуатации и технических паспортов заводов-изготовителей, сертификатов на оборудование, изделия и материалы, протоколов и актов испытаний и измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи, технического обслуживания устройств РЗА).

В нарушение п.8.5 ПОТЭУ работы, производимые в порядке текущей эксплуатации в действующих электроустановках, не регистрируются в оперативном журнале.

Указанные нарушения недопустимы, поскольку создают реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, посещающих образовательное учреждение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.6,22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление.

Принять меры к устранению указанных нарушений законодательства.

В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» уведомить прокуратуру района о дне рассмотрения представления.

Прошу по результатам рассмотрения настоящего представления, рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах уведомить Гагаринского межрайонного прокурора в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора
юрист 1 класса



Е.Н.Шатров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «ЗВЕЗДОЧКА»
215010, Смоленская область,
г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 68
ИНН 6723009239 ОГРН 102670085815

№ 6
« 15 » 03 2023

В Гагаринскую межрайонную прокуратуру

Смоленской области

заведующего

МБДОУ « Детский сад «Звездочка»»

Лютиковой Е.Д.

Поступило « 15 » 03 2023

Вх. № 20/3-23

Гагаринская межрайонная прокуратура

Смоленской области

На представление об устранении нарушений законодательства об образовании и в сфере электроэнергетики, № 01-11-23г. от 27.02.2023 г. сообщая следующее:

Данное представление рассмотрено 10 марта 2023г на совещании при заведующем с участием представителя Гагаринской межрайонной прокуратуры – помощника прокурора Британовой Н.Н., в результате приняты следующие меры по устранению допущенных нарушений:

1. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Токаренко А.В. - объявлено замечание.
2. В адрес председателя Комитета по образованию Смирнова А.Н. направлено письмо о выделении денежных средств на обучение ответственных лиц (копия прилагается)
3. Должностные инструкции для должностей (ответственный и заместитель ответственного за электрохозяйство) имеются, но в ходе проверки не были представлены (копии прилагаются).
4. Однолинейные схем электроснабжения МБДОУ «Детский сад «Звездочка» имеются, в настоящее время вывешаны в электроустановках (копии прилагаются)
5. Имеется график планово-предупредительных ремонтов электрооборудования на 2023г., но в ходе проверки не представлен (копия графика с перечнем работ прилагается). Замеры сопротивления заземляющих устройств осуществляются ежегодно, Проверка (испытания) электроустановок проведена 16.09.2022г.(копии протоколов прилагаются), осмотр приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии произведен 26.01.2023г (копия акта прилагается),

характеристика токоприемников и сведения о приборах учета обновлены 26.01.2023г. (копия прилагается)

6.Заведен ремонтный (оперативный) журнал. В настоящее время отсутствует необходимость в ремонтных работах. (копия прилагается)

7. Журнал учета и содержания средств защиты имеется, но в ходе проверки не был представлен (копия прилагается)

8. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок МБДОУ «Детский сад «Звездочка» определен приказом № 11-ахд от 13.01.2023г , который в ходе проверки (копия прилагается)

Приложение.

1.Копия письма председателю Комитета по образованию Администрации муниципального образования Гагаринский район Смоленской области

2.Копия приказа о наложении взыскания ответственному лицу.

3.Копия приказа о назначении ответственного и заместителя ответственного за электрохозяйство

4.Копии должностных инструкций для должностей (ответственный и заместитель ответственного за электрохозяйство)

5. Копии однолинейных схем электроснабжения МБДОУ «Детский сад «Звездочка»

6.Копия графика планово-предупредительных ремонтов электрооборудования на 2023г с перечнем работ

7.Копия протоколов проверки (испытания) электроустановок

8. Копия Акта осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности)

9.Копия характеристики токоприемников и сведений о приборах учета

10.Копия ремонтного (оперативного) журнала

11. Копия журнала учета и содержания средств защиты

12.Копия приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Звездочка»  Е.Д.Лютикова

